

Skema 2 - til anmeldelse af metoder for og øvrige vilkår, herunder gebyrbetaling

Virksomhedens navn	Viby Net A/S
CVR-nr.	25 46 10 29
Adresse og Mailadresse	Skanderborgvej 180, 8260 Viby J vibynet@vibynet.dk
Kontaktperson <ul style="list-style-type: none">• Navn• Mailadresse og• Telefonnr.	Helene Alby Ravn <u>har@vibyvelvaerk.dk</u> 86 14 10 11
Anmelder vedlagte metode for ¹ <angiv titel og emne>	Tillægsbestemmelser til tilslutningsbestemmelser og fællesregulativet for Viby Net A/S af 20. december 2010
Angiv køberkategori	Alle
Er Dansk Energis metode valgt (dvs. følges Dansk Energis vejledning): <Svar ja, ja, delvist eller nej og udfyld relevant rubrik nedenfor>	NEJ, se venligst nedenfor
Hvis JA, vedlægges Dansk Energis vejledning < alternativt angiv link>	

Hvis *delvist* JA, vedlægges den samlede betingelse

< De alternativt valgte leveringsbetingelser og gebyrer, beskrives kort i et resumé med henvisning til bestemmelserne >

Hvis, **NEJ** vedlægges betingelserne

<giv kort resumé her af>

DER ER TALE OM NE TEKNISK FORSKRIFT TIL EL-INSTALLATØRER.

Tillægsbestemmelserne vedrører stikledninger, betaling af tilslutningsbidrag, krav om måler på alle installationer, midlertidige installationer, overstrømsbeskyttelse, forsikringer, opsætning og nedtagning af målere, udførelse af standardmålesektioner i lavspændingstavler og færdigmelding af tavler.

¹ Metodeanmeldelser angår følgende emner, jf. § 3 i bekendtgørelse 1085:

- 1) betalingskandencer og betalingsvilkår, herunder vilkår ved for sen eller manglende betaling eller misligholdelse,
- 2) vilkår ved flytning og leverandørsift,
- 3) vilkår for tilslutning til nettet,
- 4) vilkår ved sammenlægning af forbrugssteder, eksempelvis ved sammenlægning af lejligheder, eller ved opdeling af forbrugssteder og
- 5) vilkår i forbindelse med afbrydelser i nettet.

Såfremt virksomheden har yderligere leveringsbestemmelser skal disse også anmeldes!

**TILLÆGSBESTEMMELSER TIL
TILSLUTNINGSBESTEMMELSER
OG
FÆLLESREGULATIVET FOR
VIBY NET A/S**

§ 1. Stikledning

Alle stikledninger udføres af Viby El-værk som kabelstik til første måle- eller fordelingssted.

Ved tilmelding af nye installationer, som kræver etablering eller ændring af stikledningen, skal der medsendes en situationsplan med målestoksforhold, der viser bygningens placering samt forslag til målerplacering.

Tilbud på etablering af stikledning fremsendes til den på tilmeldingen anførte tilbudsadresse.

Tilbudsbeløbet skal indbetales, inden arbejdet påbegyndes.

Installatøren skal sørge for de nødvendige udsparinger og føringsveje for stikledningen i bygninger og belagte arealer efter aftale med Viby El-værk. Føringsveje skal udformes således, at stikledningen kan oplægges eller itrækkes efter bygningens færdiggørelse. Rør og udsparinger skal afsluttes 0,7 m under færdigt terræn.

Ved indfældede målerskabe skal der tilsluttes et 50/58 mm glat rør i skabets bund. Røret føres ud af soklen 0,7 m under færdigt terræn og forbeholdes stikledningen.

Alle reparationer på stikledninger udføres af Viby El-værk.

§ 2. Tilslutningsbidrag

Hvis en tilmelding af installationsarbejde medfører, at der skal betales tilslutningsbidrag, fremsender Viby Net A/S regning på dette til den på tilmeldingen anførte tilbudsadresse. Beløbet skal indbetales inden leveringsomfanget etableres.

§ 3. Installationer uden måler

Der tillades ikke tilsluttet installationer uden elmåler.

§ 4. Midlertidige installationer

Definition:

Midlertidige installationer anvendes i begrænsede tidsrum til f.eks. byggestrøm.

En midlertidig installation må maksimalt være tilsluttet i 1 år, såfremt installationen skal anvendes i over 1 år kan el-leverandøren forlange betaling af tilslutningsbidrag for den tilmeldte installationsstørrelse. Såfremt der ikke sker betaling af tilslutningsbidrag er el-leverandøren berettiget til at demontere elmåleren.

Til- og færdigmelding sker på en tilmeldingsblanket.

Kunden kan være en el-installatør, og derved hæfter denne for betalingen under alle forhold. El-installatøren kan dog vælge ikke at være kunden, men så skal el-leverandøren sørge for, at kundeforholdet er skriftligt aftalt med den, der skal betale.

Afregning sker med den ved tilmeldingen aftalte kunde efter el-leverandørens bestemmelser. Hvis el-installatøren er kunden må denne udover et administrations- og finansieringsgebyr ikke beregne højere kWh pris end el-leverandørens. Bestemmelserne for el-levering gælder. Endvidere er el-installatøren ansvarlig for måleren og skal foretage jævnlige eftersyn af denne.

§ 5. Overstrømsbeskyttelse

Sikringer før måler skiftes af Viby Net A/S, og der skal således altid være uhindret adgang.

§ 6. Forsikringer

Der skal i alle erhvervsvirksomheder anbringes forsikringer eller en maksimalafbryder.

§ 7. Opsætning og nedtagning af målere

Målere opsættes, udskiftes og nedtages af Viby Net A/S, når færdigmelding foreligger.

Hvis der ønskes opsat specielt måleudstyr, kan dette ske efter aftale med Viby Net A/S. Kunden afholder alle omkostninger til dette udstyr.

§ 8. Udførelse af standard målesektioner i lavspændingstavler

Måletransformere leveres af tavlefabrikanten og betales af kunden.

Den krævede indgangsafbryder kan være en maksimalafbryder. Se i øvrigt vore tilslutningsbestemmelser § 6,5. Maksimalafbryderen skal være med strømbegrænsning og plombérbar strømindstilling. Sikringslastadskiller accepteres ikke som indgangsafbryder.

§ 9. Færdigmelding af tavler

Ønskes en tavle tilsluttet, før den tilhørende installation er færdig, skal tavlen færdigmeldes særskilt.

Viby Net A/S, d. 20.12.2010